



# Pumpenprüfblatt

Nummer : F 0096  
Revision : D / 10.99  
S. 4 bzw. Anhang 1

<b>KUNDE :</b> Provimi Kliba SA	<b>TYP :</b> MP92-RKZE
<b>ADRESSE :</b>	<b>PUMPEN AUSF. :</b> G-11/HT/2,2-2
<b>PLZ WOHNORT :</b> 1305 Cossonay	<b>PUMPENNUMMER :</b> 031248
<b>MOTORFABRIKAT :</b> Rüetschi	<b>WELLENABDICHTUNG :</b>
<b>TYP :</b> K21R 90 L-2	<b>ART :</b> Magnetkupplung
<b>NUMMER :</b> 0276508002207H	<b>TYP :</b> SAWA 07-DG
<b>LEISTUNG :</b> 2,2 kW	<b>AUSFÜHRUNG :</b> G-11/24/10
<b>DREHZAHL :</b> 2850 Upm	<b>QUENCHMEDIUM :</b>
<b>SPANNUNG :</b> 230/400 Volt	<b>NEBENDICHTUNGEN :</b> PTFE
<b>STROM :</b> 7,9/4,55 Amp.	<b>LAGERMATERIAL :</b> Hartkohle
<b>FREQUENZ :</b> 50 Hz	<b>BEMERKUNGEN :</b>
<b>SCHUTZART :</b> IP55	
<b>AUSFÜHRUNG :</b> B14-160	
<b>BEMERKUNGEN :</b>	
<b>GEWICHT :</b> 19 kg	<b>PUMPENGEWICHT :</b> 36 kg
<b>PRÜFMEDIUM :</b> Wasser	<b>TEMPERATUR :</b> 20 °C
<b>FÖRDERMEDIUM :</b> Propionsäure 20%, Ameisensäure 68%, Wasser 12%	<b>TEMPERATUR :</b> 20 °C
<b>BETRIEBSPUNKT :</b> ca. 3.5 <b>CBM/H :</b> ca. 4.0 <b>BAR :</b>	<b>DREHRICHTUNG :</b> beidseitig
<b>FÖRDERDATEN GEMESSEN</b>	<b>LAUFRADART :</b> Standard
<b>CBM/H :</b> 6.0 <b>BAR :</b> 0.96 <b>AMP :</b> 2.8	<b>DURCHMESSER :</b> 90 mm
<b>CBM/H :</b> 3.6 <b>BAR :</b> 4.0 <b>AMP :</b> 3.56	<b>BEMERKUNG :</b> 1.4435
<b>CBM/H :</b> 1.7 <b>BAR :</b> 6.48 <b>AMP :</b> 4.55	
<b>CBM/H :</b> 0000,00 <b>BAR :</b> 9.11 <b>AMP :</b> 5.85	<b>VAKUUM :</b> m
<b>BEMERKUNGEN :</b>	
<b>REPARATUREN :</b> 10.8.05 PM. / 5.9.12 JN./30.9.14 DM	
<b>DATUM PRÜFER :</b> 07.08.2003	<b>VISUM PRÜFER :</b> RE / Minikus

## ENDPRÜFUNG UND FREIGABE ( Technisch und Förderdaten )

**DATUM :** 07.08.2003

**VISUM :** R. Egger

**SAWA - Pumpentechnik AG**  
**CH - 9113 Degersheim**

Telefon ++41 / (0)71 / 372 08 08  
Fax ++41 / (0)71 / 372 08 09  
e-mail info@sawa.ch  
Internet www.sawa.ch